彰化縣彰化市南郭國民小學班級冷氣使用及管理注意事項

111.04.22 訂定

111.05.16 修訂

112.02.20 修訂

112.06.30 修訂

113.06.30 修訂

- 一、為提供學生舒適學習環境，基於能源永續，落實能源教育，並兼顧舒適及節能原則，妥善規範冷氣使用時機，教育學生達節能、環保、永續校園。
- 二、學校開啟冷氣，以室內溫度超過二十八度、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機為原則。
- 三、透過能源管理系統執行全校冷氣使用情形，以能源管理系統操作並設定教室冷氣設備，規範上課日可使用時段為 8：00 ~ 16：00。
- 四、學校以班級冷氣卡啟動班級冷氣為原則，使用規定如下：
 - （一）每學期由行政院「班班有冷氣」政策之補助款，教育部直接補助冷氣電費，每學期由學校總務處統一儲值後並發放，交由各教室使用，請各班級妥善保管。儲值卡之繳還：各班於學期結束按照總務處宣布時間繳回。
 - （二）其餘時間（包括其餘月份、學校平日課後或暑期期間）以班費或教師個人支應儲值卡費用。由班級或使用教室教師提出，依公卡費率儲值（本年度每度電不得超過 4.108），於約定時間結束前繳回，繳回時所剩餘額以現金退給班級或使用教室教師。
 - （三）讀卡機因人為損毀，儲值卡遺失、損毀，經總務處與相關協力廠商判別後，一律由辦公室聯繫廠商進行修復，損毀人負責照價賠償且不得異議。
- 五、考量同時間啟動冷氣電力，會導致需量超出契約容量，學校教室冷氣電力=開啟，按照冷氣管理系統：分棟、分段設定排程執行啟動作業。
- 六、教室冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣及壓縮機過度重啟之損害及耗電。但班級學生離開教室達一節課(含)以上者，應關閉教室冷氣電源。
- 七、冷氣機溫度宜設定在攝氏二十六度(°C)至二十八度(°C)之間，且輔以教室吊扇或壁扇；當冷氣運轉中，室內外進出須隨手關門。
- 八、班級教室冷氣使用期間應視教室空氣品質，適度開窗換氣，以促進空氣流通，避免二氧化碳濃度過高。

前項班級冷氣使用期間之開窗機制，得參考環境部校園室內空氣品質維護管理指引。疫情期間或有疑似群聚傳染病情形，其使用方式如下：

 - （一）疫情期間使用冷氣時，應於教室對角處各開啟一扇窗(至少十五公分)，

以促進空氣流通，並於每節下課將班級冷氣轉換為送風模式。

(二)班級發生疑似群聚傳染疾病情形時，應打開窗戶和使用抽風扇，盡量不使用冷氣，並應指導學生良好衛生習慣。

- 九、教育部所定之「學生在校作息時間」內使用冷氣所衍生電費及維護費，不得向學生收取費用。
- 十、學校平日課後或暑期期間辦理學生相關學習活動，有第二點情形需使用教室冷氣或其他校舍空間裝有既有冷氣者，學校應參考本注意事項訂定使用規定並落實管理。前述使用規定(含使用者付費部分)應妥為向親師生溝通形成共識後修訂之，各班級以班費支應班級儲值卡費用時亦同；對於家庭經濟弱勢學生，得經由班級教師認定後，由學校另行籌措經費支應或採行分期繳納付費(分期繳納機制不得低於本縣《公私立國民中小學學生雜費及各項代收代辦費收支辦法》第十二條相關規定)。
- 十一、對於課後及暑期倘有教育部國民及學前教育署補助之課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費請依相關申請原則納入各該計畫經費額外補助。
- 十二、本校場地租借冷氣費用計算依本校場租辦法辦理。
- 十三、學校應規劃冷氣使用空間，供教師於無課務或課後時間集中備課使用。
- 十四、學校每年定期或配合縣府排定期程維護既有冷氣，並派員定期清洗教室冷氣濾網及巡檢室外機，檢修情形於每年4月15日前提報縣府。冷氣維護內容包含濾網清洗、散熱片清潔、外部及零件清潔、電源及管線檢查、冷媒檢查(查漏及重填冷媒)、高壓清洗等項目。
- 十五、依縣府規定，補助各校之冷氣電費如有不足，得以本校當年度太陽光電回饋金或歷年滾存之賸餘款及學校自籌支應。如有結餘，結餘款得用於學校各項設施設備改善及電氣檢驗。
- 十六、成立「冷氣電費及使用規範審議小組」，審議本注意事項，並每年重新修訂校內冷氣使用規定，校長核准後據以實施。前述小組組成共七人，成員包含校長、行政主管代表、教師代表及家長代表，其中教師及家長代表加總人數不得低於小組成員總數三分之一。
- 十七、本注意事項依據「彰化縣公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」訂定，由本校「冷氣電費及使用規範審議小組」通過，並陳請校長核准後實施，修正時亦同。